

平成26年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,284	1,469	1,309	1,508									5,570
事業系ごみ	638	684	603	655									2,580
合計	1,922	2,153	1,912	2,163									8,150

2. 排ガス検査測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5/30
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.01未満
N o x	250	ppm	140
S o x		m ³ N/h	0.61
H c l	700	mg/m ³ N	81
排ガス量		m ³ N/h	15,760

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5/29
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.01未満
N o x	250	ppm	130
S o x		m ³ N/h	1
H c l	700	mg/m ³ N	140
排ガス量		m ³ N/h	17,250

3. ダイオキシン類測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5/30
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	0.000090
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.013
飛 灰	3	ng-TEQ/g	0.45

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	
焼却灰	3	ng-TEQ/g	

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果

項目	月日 単位	4/23	5/14	6/4	7/2								
		主 灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満					
放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg		10未満	10未満	10未満	10未満							
放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg		10未満	10未満	10未満	10未満							
飛 灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満							
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満							
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	17	21	26	16							

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。