

平成26年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,284	1,469	1,309	1,508	1,510	1,324	1,332	1,269	1,218	1,193	1,141		14,557
事業系ごみ	638	684	603	655	633	603	643	546	716	636	668		7,025
合計	1,922	2,153	1,912	2,163	2,143	1,927	1,975	1,815	1,934	1,829	1,809		21,582

2. 排ガス検査測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5/30	11/12
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.01未満	0.01未満
N o x	250	ppm	140	120
S o x		m ³ N/h	0.61	0.44
H c l	700	mg/m ³ N	81	70
排ガス量		m ³ N/h	15,760	17,470

● 2号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5/29	11/7
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.01未満	0.01未満
N o x	250	ppm	130	150
S o x		m ³ N/h	1	0.35
H c l	700	mg/m ³ N	140	62
排ガス量		m ³ N/h	17,250	17,630

3. ダイオキシン類測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5/30
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	0.000090
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.013
飛灰	3	ng-TEQ/g	0.45

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	11/7
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	0.000073
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0081

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果

項目	月日		4/23	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	
	単位													
主灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満											
飛灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	17	21	26	16	15	20	13	23	11	10未満	10未満	

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。