

平成29年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,208	1,524	1,391	1,393	1,553	1,290	1,295						9,654
事業系ごみ	617	700	684	649	692	633	633						4,608
合計	1,825	2,224	2,075	2,042	2,245	1,923	1,928	0	0	0	0	0	14,262

2. 排ガス検査測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5月11日
ばいじん	0.15	g/m <sup>3</sup> N	0.02未満
N o x	250	ppm	110
S o x		m <sup>3</sup> N/h	0.36
H c l	700	mg/m <sup>3</sup> N	57
排ガス量		m <sup>3</sup> N/h	17,900

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5月12日
ばいじん	0.15	g/m <sup>3</sup> N	0.02未満
N o x	250	ppm	120
S o x		m <sup>3</sup> N/h	0.54
H c l	700	mg/m <sup>3</sup> N	84
排ガス量		m <sup>3</sup> N/h	16,470

3. ダイオキシン類測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5月11日
排ガス	1	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00081
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0028
飛灰	3	ng-TEQ/g	0.59

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	
排ガス	1	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
焼却灰	3	ng-TEQ/g	

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果

項目	月日 単位	4月19日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月5日	10月4日	11月1日			
		主灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	
放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg		10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg		10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
飛灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	13	15	13	10未満	13	13	11	10未満		

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。