平成２９年度　ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

１．各月毎の処理量

単位：ｔ

項　　目	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	総合計
家庭系ごみ	1,208	1,525	1,391	1,393	1,553	1,290	1,294	1,212	1,116				11,982
事業系ごみ	617	700	684	649	692	633	634	613	687				5,909
合　　計	1,825	2,225	2,075	2,042	2,245	1,923	1,928	1,825	1,803	0	0	0	17,891

２．排ガス検査測定結果

●１号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5月11日	11月9日
ばいじん	0.15	g/m³N	0.02未満	0.02未満
Ｎｏｘ	250	ppm	110	95
Ｓｏｘ		m³N/h	0.36	0.36
Ｈｃｌ	700	mg/m³N	57	110
排ガス量		m³N/h	17,900	17,250

●２号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5月12日	11月8日
ばいじん	0.15	g/m³N	0.02未満	0.02未満
Ｎｏｘ	250	ppm	120	130
Ｓｏｘ		m³N/h	0.54	0.75
Ｈｃｌ	700	mg/m³N	84	320
排ガス量		m³N/h	16,470	17,120

３．ダイオキシン類測定結果

●１号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5月11日
排ガス	1	ng-TEQ/m³N	0.00081
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0028
飛　灰	3	ng-TEQ/g	0.59

※　飛灰は１・２号炉共通のため、１号炉に記載。

●２号炉

項　　目	基準値	月日／単位	11月8日
排ガス	1	ng-TEQ/m³N	0.010
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0026

４．放射性物質測定結果

項　　目		月日／単位	4月19日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月5日	10月4日	11月1日	12月5日	1月10日		
主灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満		
主灰	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満		
主灰	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満		
飛灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満		
飛灰	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満		
飛灰	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	13	15	13	10未満	13	13	11	10未満	10未満	10未満		

※　１０未満とは、検出下限値(１０Bq/kg)以下の事である。