平成３０年度　大沢最終処分場、放流水水質検査結果

項　　目	排水基準値	4月18日	5月9日										
水　　温	℃	11.8	12.8										
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6（海域外）	7.3	7.3										
生物化学的酸素要求量（BOD）	60　mg/L	2	3										
化学的酸素要求量（COD）	90（海域等）　mg/L	4	4										
浮遊物質量　（SS）	60　mg/L	1未満	1未満										
大腸菌群数	3,000（日間平均）　個/ml	30未満	30未満										
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5　mg/L												
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30　mg/L												
窒素含有量	120〔日間平均 60〕（湖沼等）　mg/L												
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200　mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素													
アンモニア性窒素													
燐含有量	16〔日間平均 8〕（湖沼等）　mg/L												
有機燐化合物	1　mg/L												
フェノール類含有量	5　mg/L												
銅含有量	3　mg/L												
溶解性鉄含有量	10　mg/L												
溶解性マンガン含有量	10　mg/L												
クロム含有量	2　mg/L												
六価クロム化合物	0.5　mg/L												
カドミウム及びその化合物	0.1　mg/L												
ふっ素及びその化合物	15（海域外）　mg/L												
シアン化合物	1　mg/L												
鉛及びその化合物	0.1　mg/L												
亜鉛含有量	2　mg/L												
砒素及びその化合物	0.1　mg/L												
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005　mg/L												
アルキル水銀化合物	検出されないこと　mg/L												
セレン及びその化合物	0.1　mg/L												
ほう素及びその化合物	50　mg/L												
ポリ塩化ビフェニル	0.003　mg/L												
四塩化炭素	0.02　mg/L												
1,1,1-トリクロロエタン	3　mg/L												
1,1,2-トリクロロエタン	0.06　mg/L												
トリクロロエチレン	0.3　mg/L												
テトラクロロエチレン	0.1　mg/L												
ジクロロメタン	0.2　mg/L												
1,2-ジクロロエタン	0.04　mg/L												
1,1-ジクロロエチレン	1　mg/L												
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4　mg/L												
1,3-ジクロロプロペン	0.02　mg/L												
ベンゼン	0.1　mg/L												
チウラム	0.06　mg/L												
シマジン	0.03　mg/L												
チオベンカルブ	0.2　mg/L												
1,4-ジオキサン	0.05　mg/L												
1,2-ジクロロエチレン（シス体及びトランス体の和）	0.04　mg/L												
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002　mg/L												