平成３０年度　ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

１．各月毎の処理量

単位：ｔ

項　　目	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	総合計
家庭系ごみ	1,464	1,510	1,318	1,369	1,350	1,179	1,303	1,255	1,170				11,918
事業系ごみ	658	719	667	666	657	583	688	647	696				5,981
合　　計	2,122	2,229	1,985	2,035	2,007	1,762	1,991	1,902	1,866	0	0	0	17,899

２．排ガス検査測定結果

●１号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5/10	11/9
ばいじん	0.15	g/m³N	0.02未満	0.02未満
Ｎｏｘ	250	ppm	99	100
Ｓｏｘ		m³N/h	0.50	0.20
Ｈｃｌ	700	mg/m³N	180	48
排ガス量		m³N/h	14,370	12,960

●２号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5/11	11/13
ばいじん	0.15	g/m³N	0.02未満	0.02未満
Ｎｏｘ	250	ppm	150	110
Ｓｏｘ		m³N/h	0.40	0.63
Ｈｃｌ	700	mg/m³N	100	76
排ガス量		m³N/h	20,190	16,930

３．ダイオキシン類測定結果

●１号炉

項　　目	基準値	月日／単位	5/10
排ガス	1	ng-TEQ/m³N	0.0078
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0076
飛　灰	3	ng-TEQ/g	0.43

※　飛灰は１・２号炉共通のため、１号炉に記載。

●２号炉

項　　目	基準値	月日／単位	11/13
排ガス	1	ng-TEQ/m³N	0.012
焼却灰	3	ng-TEQ/g	0.0029

４．放射性物質測定結果

項　　目		月日／単位	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日			
主灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
飛灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	11	13	12	14	14	26	17	12	12			

※　１０未満とは、検出下限値(１０Bq/kg)以下の事である。