

令和 2年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,161	1,553											2,714
事業系ごみ	608	593											1,201
合計	1,769	2,146											3,915

2. 排ガス検査測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5月 19 日	月 日
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.01未満	
N o x	250	ppm	110	
S o x		m ³ N/h	0.94	
H c l	700	mg/m ³ N	160	
排ガス量		m ³ N/h	14,630	

● 2号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5月 14 日	月 日
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	
N o x	250	ppm	120	
S o x		m ³ N/h	0.67	
H c l	700	mg/m ³ N	180	
排ガス量		m ³ N/h	14,310	

3. ダイオキシン類測定結果

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	月 日
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	
焼却灰	3	ng-TEQ/g	
飛 灰	3	ng-TEQ/g	

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	月 日
排ガス	1	ng-TEQ/m ³ N	
焼却灰	3	ng-TEQ/g	

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果

項目	月日	単位	4月22日	5月13日									
主 灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満									
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満									
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	10未満									
飛 灰	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満									
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満									
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	14									

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。