
五 泉 地 域 衛 生 施 設 組 合
中 間 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
入 札 説 明 書 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 回 答 (第 2 回)

令和2年10月29日

五泉地域衛生施設組合

入札説明書等に関する質問に対する回答（第2回）

1 入札説明書に関する質問に対する回答

No	頁	大項目	中項目	小項目	小項目	項目名	質問の内容	回 答
1	8	第3章	2	(1)	①	入札参加者の構成企業の要件	乙型IVの場合、建設業法に従い代表企業及び協力企業の各々が監理技術者を配置しますので、代表企業の監理技術者常駐はプラント設備の開始時からでよろしいでしょうか。（現場代理人も同様）	監理技術者は、設計・製作期間も必要です。別々に監理技術者を配置する場合は、建築、プラント設備両方の監理技術者を設計開始時に配置してください。監理技術者は常駐する必要はありません。現場代理人についてはお見込みの通りです。
2	8	第3章	2	(1)	①	入札参加者の構成企業の要件	上記のご質問に関連する内容ですが、「実施方針等に関する質問に対する回答」No.5において、配置技術者の変更は可能とのご回答を頂いておりますが、上記①の要項を満たす監理技術者の配置は設計・製作期間を除くことで考えて宜しいでしょうか。また、配置技術者の変更可能の解釈には、現場代理人を含むことで考えてよろしいでしょうか。	設計・製作期間も監理技術者の配置は必要です。変更可能の解釈には現場代理人も含まれます。
3	14	第3章	6	(1)		予定価格	予定価格について、建設費と運営費の予算申請は別々に申請をされたかと考えます。その為、予定価格の根拠である建設費と運営費の各御予算額をご教授いただけないでしょうか。	建設費と運営・維持管理費それぞれの予算額は公表しません。
4	28	第7章	4			提案書	提出書類の内、提案図書概要版及び提案図書概要書について、提出方法は各資料のみで1冊にまとめたものを提出することで宜しいでしょうか。その場合、資料枚数としては1枚となるため、ファイルではなく、クリアファイル等での提出としてもよろしいでしょうか。	提案図書概要版及び提案図書概要書についても別冊としてください。なお、提案図書概要書は、紙ファイル等で提出してください。
5	29	第7章	4	(3)		提案書	添付資料が必要な場合、添付資料は様式集記載の様式16号の所定ページ数には含まれないと考えて宜しいでしょうか。また、添付資料にはページ数の制限はないものと考えてよろしいでしょうか。	いずれもお見込みの通りですが、委員会の委員が審査するのに適切な量としてください。
6	29	第7章	4	(5)		提案書	「ただし、提案書のうちの正本1部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること(正本に構成企業の凡例をつける対応も可とする。)」とありますが、施設設計図書における正本1部については、記入するスペースの確保が困難なため、表紙のみに企業名を記入する方法としてもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	29	第7章	4	(6)		提案書	関心表明先企業とは関心表明を受ける側、すなわち入札に参加する企業グループ名又は代表企業名という理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
8	29	第7章	5	(2)	①	保険	組合様で加入される建物総合損害共済について、保険料は組合様が負担することよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

入札説明書等に関する質問に対する回答（第2回）

2 要求水準書に関する質問に対する回答

No	頁	大項目	中項目	小項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	8	第2章	1	(1)	ウ	(ア)電気	建設事業者が負担する電柱移設にかかる費用についてご教示ください。	電力会社からの回答によりますと、令和2年10月1日から同12月14日までに支障移転を実施する場合の概算金額は、972,303円(非課税)(なお、令和3年2月15日から同3月14日までに工事を実施した場合は厳冬期割増として工事費が10%の割増)となっています。本件入札においては、この金額を参考に必要費用を見込んでください。なお、工事実施時には、費用が変更とすることが見込まれますが、精算は行いません。
2	13	第2章	1	(2)	キ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間(ア)	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No14】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の搬入は、日曜日のみ搬入がなく年末(12/31)年始(1月1日～3日)も搬入があるのでしょうか。	搬入が無い日は、1/1～1/3、日曜日、祝日の予定です。ただし、休日が連続する場合等においては、特別に収集を行う日を設定することがあります。
3	13	第2章	1	(2)	キ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間(ア)	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No15】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の一般持ち込みについて、年末年始および祝日も関係なく月曜日～土曜日の午前8時30分～午後4時30分と理解してよろしいでしょうか。	搬入が無い日は、1/1～1/3、日曜日、祝日の予定です。ただし、休日が連続する場合等においては、特別に一般持ち込みを行う日を設定することがあります。搬入時間は、お見込みの通りですが、午後4時30分は搬入の受付終了時刻となります。また、要求水準書P171、キ 搬入時間の項目も参照してください。
4	13	第2章	1	(2)	キ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間(イ)	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No16】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の搬出は、年末年始、および祝日についても搬出があるのでしょうか。	搬出が無い日は、12/29～1/3、土曜日、日曜日、祝日の予定です。
5	21	第2章	1	(3)	カ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No28】 マテリアルリサイクル推進施設の年末(12/31)年始(1月1日～3日)もごみ搬入があるのでしょうか。ご教示願います。	搬入が無い日は、12/31～1/3、土曜日、日曜日、祝日の予定です。ただし、休日が連続する場合等においては、特別に収集を行う日を設定することがあります。
6	21	第2章	1	(3)	カ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間(ア)	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No29】 マテリアルリサイクル推進施設の一般持ち込みについて、年末年始および祝日も関係なく月曜日～金曜日の午前8時30分～午後4時30分との理解でよろしいでしょうか。	搬入が無い日は、12/31～1/3、土曜日、日曜日、祝日の予定です。ただし、休日が連続する場合等においては、特別に一般持ち込みを行う日を設定することがあります。搬入時間は、質問3を参照してください。
7	21	第2章	1	(3)	カ	ごみ搬入日および搬入・搬出時間(イ)	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No30】 マテリアルリサイクル推進施設の年末年始、および祝日についても搬出可能との理解でよろしいでしょうか。	搬出が無い日は、12/29～1/3、土曜日、日曜日、祝日の予定です。
8	24	第2章	1	(3)	シ	選別条件	びんの回収率についてご教示をお願いします。表2-27にびん類処理系列の選別性能基準が示されておりますが、ごみ処理施設整備の計画・設計要領2017改訂版P622に参考値または規定しないと記載されており、また『びんの回収率は、収集時や搬入時・貯留時に発生する割れに影響されて巾が生じるためにそれらを考慮して設定する必要がある』と記載しているように、回収率は破びん率に大きく影響するため、搬入時のすでにびんが割れていた場合の取り扱いについてご教示いただけないでしょうか。	搬入時に既にびんが割れていた場合については、割れているびんの量は回収率の算定からは除外してください。
9	118	第2章	4	(10)	ウ	脱臭装置	(オ)特記事項bに『集じん後の排気は、良好な作業環境を維持するために必要な箇所において脱臭装置を通し脱臭後建屋外に排気すること。』とありますが、下記の通り、脱臭装置を通すラインと通さないラインの2系統とした際、作業環境基準をクリアする場合においてすべてを脱臭装置に通す必要がないと判断できる場合は脱臭装置用のバグフィルタを別に設置する提案は可能でしょうか。 (脱臭を通すライン) バグフィルタA→脱臭装置→排風機A→排気 (脱臭を通さないライン)バグフィルタB→排風機B→排気	お見込みの通りです。
10	136	第2章	5	(2)	ウ	計装機器	表2-36カメラ設置場所リスト(マテリアルリサイクル推進施設)の2-Qの玄関はどの玄関を想定しているのでしょうか。	組合職員用玄関を想定していますので、エネルギー回収型廃棄物処理施設又は管理棟(別棟の場合)に設置してください。

入札説明書等に関する質問に対する回答（第2回）

2 要求水準書に関する質問に対する回答

No	頁	大項目	中項目	小項目	小項目	項目名	質問の内容	回 答
11	151 159	第2章	6	(2)	ウ	炉室	「機器の放熱に対処するために、ルーフファン等を効率的に設ける(炉室の換気方法は提案とするが、結露対策を十分に行うこと)」、および、「室温が高い炉室・各機器室・電気室等や、粉じん・臭気が問題となる諸室等は、室内条件を十分把握して換気設計基準を設定する。」とありますので、炉室および諸室についての換気方式につきましては、ルーフファン方式以外の方式も可と考え、事業者の提案でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
12	172	第3章	3	(3)	ウ	料金徴収代行	【入札説明書等に関する質問に対する回答(第1回)No130】 貴組合HPでは、一般ごみと粗大ごみの料金が異なっております。一般ごみと粗大ごみを混載されている場合には、各ごみを荷下ろし毎に計量料金精算とするのでしょうか。 今後、搬入者の利便性を考慮して一般ごみと粗大ごみの料金を統一することはありますでしょうか。	料金については、家庭系・事業系、一般・粗大等に分類して設定する予定です。 混載搬入の場合は、エネルギー回収型廃棄物処理施設のみ、又はマテリアルリサイクル推進施設のみで荷下ろしする場合は、1回計量、1回精算、同一料金(それぞれの区分の最大手数料)とする予定です。一方、両施設で荷下ろしする場合は、2回計量、2回精算、施設毎に同一料金(それぞれの区分の最大手数料)とする予定です。 詳細は検討中ですが、現時点で想定している混載対応をP5に示します。
13	172	第3章	3	(3)	ウ	料金徴収代行	【対面的対話における議事録No14】 料金徴収について、現在は各市町で持ち込みごみの処理金額が違ふと思料致しますが、今後については同一料金となる予定でしょうか。	家庭系・事業系、一般・粗大等に分類して料金を設定しますが、2市1町では同一料金とする予定です。
14	添付資料24					リサイクル収集日	【対面的対話における議事録No16(抜粋)】 現行組合の不燃ごみ、粗大ごみ、資源物収集運搬に係る品目別車両台数(令和元年度)では、主に 第1・3週 不燃ごみ・粗大ごみ 第2・4週 缶類、びん類 の収集となっております。 今後現行組合の不燃ごみ・粗大ごみ、缶類、びん類の収集は変わらない想定でよろしいでしょうか。	新たにプラスチック製容器包装の収集が加わりますが、現行と同様、日によって搬入量が偏らないように各市町において地域ごとに収集日をずらして収集・運搬を行う予定です。

入札説明書等に関する質問に対する回答（第2回）

3 落札者決定基準に関する質問に対する回答

質問なし

4 様式集に関する質問に対する回答

No	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	第16号 -2-2		(別紙1) (別紙2)		二酸化炭素排出量	様式16-2-2(別紙1)においては、「※2 焼却施設単体(管理棟、計量棟、外構等を含む)の計算とすること。」とあり、様式16-2-2(別紙2)においては、「※2 施設全体(管理棟、計量棟、外構等、及びマテリアルリサイクル推進施設を含む)の計算とすること。」とされています。一方、様式16-2-2(別紙1)においては、「熱供給・電力供給欄にマテリアルリサイクルの記載 有」、様式16-2-2(別紙2)においては、「熱供給・電力供給欄にマテリアルリサイクルの記載 無」となっています。内容が互い違いになっていないでしょうか。	記載に誤りはございません。 マテリアルリサイクル推進施設への熱及び電力供給については、様式第16号-2-2の別紙1においては外部供給、別紙2においては場内利用(欄無し)として扱ってください。
2	第17号 -1-2		(別紙1) ※4		事業収支計画	繰越欠損金の繰越期間を「最長7年間」としていますが、平成23年度税制改正前の年数になります。一方、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年ですので、「最長10年間」と表記を改めて頂けませんか。	「最長10年間」に改めます。
3	第17号 -1-2		(別紙5)		費用明細書(固定費用【補修費用を除く】)	運営開始前に要する費用は様式第17号-1-2(別紙5)のdその他費用に計上しますが、この場合も年平均費用は運営期間の20年で除した金額を入力しますので、宜しくお願い申し上げます。	ご質問の通りに入力してください。

5 基本協定書（案）に関する質問に対する回答

質問なし

6 基本契約書（案）に関する質問に対する回答

質問なし

7 建設工事請負契約書（案）に関する質問に対する回答

質問なし

8 運営・維持管理業務委託契約書（案）に関する質問に対する回答

質問なし

新施設における混載対応について（案）

可燃ごみ				不燃ごみ				計量		精算		荷下ろし施設		手数料設定	
家庭系		事業系		家庭系		事業系									
一般	粗大 (可燃性)	一般	粗大 (可燃性)	一般 (資源ごみ(缶、 びん、プラスチック製容器 包装)、有害ごみ 含む)	粗大 (不燃性)	一般 (資源ごみ(缶、 びん、プラスチック製容器 包装)、有害ごみ 含む)	粗大 (不燃性)	1回	2回	1回	2回	エネルギー	マテリアル		
○				○					○		○	○	○	○	可燃・不燃ごみそれぞれの区分の最大手数料
○	○							○		○		○		全て家庭系粗大ごみ	
		○	○					○		○		○		全て事業系粗大ごみ	
				○	○			○		○			○	全て家庭系粗大ごみ	
						○	○	○		○			○	全て事業系粗大ごみ	

※資源ごみ（古紙、ペットボトル）は、施設への直接搬入を認めない。

※現段階の案であり、今後変更となることがある。