

令和 4年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,147	1,368	1,213	1,250	1,127	1,009	1,165	1,095	1,048	877	823	878	13,000
事業系ごみ	615	618	649	608	565	509	567	530	584	509	475	560	6,789
合計	1,762	1,986	1,862	1,858	1,692	1,518	1,732	1,625	1,632	1,386	1,298	1,438	19,789

2. 排ガス検査測定結果（測定場所フロー図①）

● 1号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5/9	11/25
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.02未満
N o x	250	ppm	160	150
S o x		m ³ N/h	0.43	0.32
H c l	700	mg/m ³ N	140	63
排ガス量		m ³ N/h	16,430	15,800

● 2号炉

項目	基準値	月日		
		単位	5/9	11/24
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.02未満
N o x	250	ppm	110	93
S o x		m ³ N/h	0.36	0.19
H c l	700	mg/m ³ N	120	52
排ガス量		m ³ N/h	14,600	13,360

3. ダイオキシン類測定結果（測定場所フロー図①・②・③）

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	5月 10日
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.017
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.013
飛 灰（フロー図③）	3	ng-TEQ/g	0.36

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	11/24
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.0028
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.0065

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果（測定場所フロー図②・③）

項目	月日		4/20	5/18	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/1
	単位													
焼却灰②	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満											
飛灰③	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	11	10	11	10未満	10未満	11	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。

※各測定場所は下記のフロー図を参照してください。

