

令和 5年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t													
項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	総合計
家庭系ごみ	1,054	1,274	1,197	1,196	1,127	1,009	1,165	1,096	1,048	877	823	879	12,745
事業系ごみ	541	589	595	576	565	509	567	530	584	509	475	560	6,600
合 計	1,595	1,863	1,792	1,772	1,692	1,518	1,732	1,626	1,632	1,386	1,298	1,439	19,345

2. 排ガス検査測定結果（測定場所フロー図①）

● 1号炉

項 目	基準値	月日 単位	4/21	10/12
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.01未満
N o x	250	ppm	140	120
S o x		m ³ N/h	0.47	0.31
H c l	700	mg/m ³ N	150	84
排ガス量		m ³ N/h	16,690	14,580

● 2号炉

項 目	基準値	月日 単位	4/20	10/13
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.02未満
N o x	250	ppm	96	93
S o x		m ³ N/h	0.37	0.63
H c l	700	mg/m ³ N	86	88
排ガス量		m ³ N/h	15,360	15,420

3. ダイオキシン類測定結果（測定場所フロー図①・②・③）

● 1号炉

項 目	基準値	月日 単位	4/21
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.0049
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.0048
飛 灰（フロー図③）	3	ng-TEQ/g	1

● 2号炉

項 目	基準値	月日 単位	10/13
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.0047
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.006

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果（測定場所フロー図②・③）

項 目		月日 単位	4/19	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6
焼却灰②	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
飛灰③	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	10未満	15	10未満	10未満	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。

※各測定場所は下記のフロー図を参照してください。

ごみ焼却場フロー図

