令和 6年度 ごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 各月毎の処理量

単位：t

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
家庭系ごみ	1,149	1,250	1,143	1,189	1,213	1,024	1,122	1,044	969	793	646	1,072	12,614
事業系ごみ	585	585	561	579	551	488	556	508	561	473	415	533	6,395
合計	1,734	1,835	1,704	1,768	1,764	1,512	1,678	1,552	1,530	1,266	1,061	1,605	19,009

2. 排ガス検査測定結果（測定場所フロー図①）

● 1号炉

項目	基準値	月日		
		単位	4/25	10/10
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.009未満
N o x	250	ppm	170	89
S o x		m ³ N/h	0.31	0.53
H c l	700	mg/m ³ N	90	98
排ガス量		m ³ N/h	16,190	12,810

● 2号炉

項目	基準値	月日		
		単位	4/26	10/31
ばいじん	0.15	g/m ³ N	0.02未満	0.02
N o x	250	ppm	140	110
S o x		m ³ N/h	0.42	0.45
H c l	700	mg/m ³ N	130	98
排ガス量		m ³ N/h	17,660	21,230

3. ダイオキシン類測定結果（測定場所フロー図①・②・③）

● 1号炉

項目	基準値	月日	
		単位	4/25
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.0051
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.0083
飛灰（フロー図③）	3	ng-TEQ/g	0.61

● 2号炉

項目	基準値	月日	
		単位	10/31
排ガス（フロー図①）	1	ng-TEQ/m ³ N	0.010
焼却灰（フロー図②）	3	ng-TEQ/g	0.0038

※ 飛灰は1・2号炉共通のため、1号炉に記載。

4. 放射性物質測定結果（測定場所フロー図②・③）

項目	月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/22	2/5	3/6
	単位													
焼却灰②	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満											
飛灰③	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	10未満											
	放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	10未満	16	12	10未満								

※ 10未満とは、検出下限値(10Bq/kg)以下の事である。

※各測定場所は下記のフロー図を参照してください。